

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385100, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе

Кунов М.М.

мп.

14 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.2731
от 14 октября 2021 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных водопроводов
Проба отобрана:	Дзыбова Н.Н.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2731
Дата и время отбора пробы:	12.10.2021 11:35:00
Дата и время доставки пробы:	12.10.2021 13:10:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям ; СанПин 1.2.3685-21
Заказчик:	Администрация МО "Джерокайское сельское поселение"
Наименование и контактные данные заказчика:	Администрация МО "Джерокайское сельское поселение" РА, Шовгеновский район, а.Джерокай, ул.Краснооктябрьская,45
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод- МО "Джерокайское сельское поселение" а.Джерокай, ул.Краснооктябрьская, б/№ водонапорная башня
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Договорная № поручения № договора 2673
Дополнительная информация:	

Код пробы в ИЛЦ:

2731.15.1.21

Дата проведения исследований: с 12.10.2021 13:10:00 по 14.10.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ В 100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ (37+-1 грд.С)	КОЕ в 1см ³	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ В 100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

Сиюхова З.Е.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____

Емыкова Д.Н.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385100, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе



Кунов М.М.

14 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.2730
от 14 октября 2021 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных скважин
Проба отобрана:	Дзыбова Н.Н.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	2730
Дата и время отбора пробы:	12.10.2021 11:25:00
Дата и время доставки пробы:	12.10.2021 13:10:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям ; СанПин 1.2.3685-21
Заказчик:	Администрация МО "Джерокайское сельское поселение"
Наименование и контактные данные заказчика:	Администрация МО "Джерокайское сельское поселение" РА, Шовгеновский район, а.Джерокай, ул.Краснооктябрьская,45
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод- МО "Джерокайское сельское поселение" а.Джерокай, ул.Краснооктябрьская, б/№ Артскважина б/№
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Договорная № поручения № договора 2673
Дополнительная информация:	

Код пробы в ИЛЦ: 2730.15.1.21

Дата проведения исследований: с 12.10.2021 13:10:00 по 14.10.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ В 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ (37+-1 грд.С)	КОЕ в 1см3	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ В 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Сиюхова З.Е.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  Емыкова Д.Н.

Конец протокола