

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 87773) 9-
24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе

Кунов М.М.

28 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.364
от 28 февраля 2021 г.

Наименование пробы: Вода ведомственных водопроводов

Проба отобрана: Баракаева С.Р.

НД на метод отбора: ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 364

Дата и время отбора пробы: 26.02.2021 9:50:00

Дата и время доставки пробы: 26.02.2021 10:50:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01;

Наименование и контактные
данные заказчика: Администрация МО "Джерокайское сельское поселение" РА, Шовгеновский район,
а.Джерокай, ул.Краснооктябрьская,45

Объект, место, где проводился
отбор пробы: водопровод- МО "Джерокайское сельское поселение" а.Джерокай,
ул.Краснооктябрьская, б/№ водонапорная башня

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

Вид работы: Договорная

Дополнительная информация: []

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 365.

Дата проведения исследований: с 26.02.2021 10:50:00 по 28.02.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е.

Лицо, ответственное за проведение исследований: Емыкова Д.Н.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385100, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 87773) 9-
24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе

Кунов М.М.

28 февраля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.364
от 28 февраля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных водопроводов
Проба отобрана:	Баракаева С.Р.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	364
Дата и время отбора пробы:	26.02.2021 9:50:00
Дата и время доставки пробы:	26.02.2021 10:50:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01;
Наименование и контактные данные заказчика:	Администрация МО "Джерокайское сельское поселение" РА, Шовгеновский район, а. Джерокай, ул. Краснооктябрьская.45
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод- МО "Джерокайское сельское поселение" а. Джерокай, ул. Краснооктябрьская, б/№ водонапорная башня
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Договорная
Дополнительная информация:	01

Код пробы в ИЛЦ: 365.

Дата проведения исследований: с 26.02.2021 10:50:00 по 28.02.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола: Сиюхова З.Е.

Лицо, ответственное за проведение исследований: Емыкова Д.Н.

Конец протокола