

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385100, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18


УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе

Кунов М.М.

МП

17 июля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1906
от 17 июля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных скважин
Проба отобрана:	Баракаева С.Р.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1906
Дата и время отбора пробы:	15.07.2021 10:15:00
Дата и время доставки пробы:	15.07.2021 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям ; СанПин 1.2.3685-2021
Заказчик:	Администрация МО "Джерокайское сельское поселение"
Наименование и контактные данные заказчика:	Администрация МО "Джерокайское сельское поселение" РА, Шовгеновский район, а.Джерокай, ул.Краснооктябрьская,45
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод - МО "Джерокайское сельское поселение" а.Джерокай, ул. Краснооктябрьская, б/н артскважина
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Договорная № поручения 0 № договора 622
Дополнительная информация:	

Код пробы в ИЛЦ: 1906.15.1.21

Дата проведения исследований: с 15.07.2021 11:25:00 по 17.07.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на методику испытаний
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ (37+-1 грд.С)	КОЕ/см ³	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Баракаева С.Р.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____ Емыкова Д.Н.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40


Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385100, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8- 87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18


УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе


17 июля 2021 г.

Кунов М.М.

МП



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1907
от 17 июля 2021 г.

Наименование пробы: Вода ведомственных водопроводов

Проба отобрана: Баракаева С.Р.

НД на метод отбора: ГОСТ 31942-12

№ акта отбора: 1907

Дата и время отбора пробы: 15.07.2021 10:15:00

Дата и время доставки пробы: 15.07.2021 11:25:00

Цель исследования: на соответствие требованиям
; СанПиН 1.2.3685-2021

Заказчик: Администрация МО "Джерокайское сельское поселение"

Наименование и контактные
данные заказчика: Администрация МО "Джерокайское сельское поселение" РА, Шовгеновский район,
а.Джерокай, ул.Краснооктябрьская,45

Объект, место, где проводился
отбор пробы: водопровод - МО "Джерокайское сельское поселение" а.Джерокай, ул.
Краснооктябрьская, б/н водонапорная башня

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: Сумка-холодильник t+4 град С

Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведения работы Договорная № поручения 0 № договора 622

Дополнительная информация:

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 1907.15.1.21

Дата проведения исследований: с 15.07.2021 11:25:00 по 17.07.2021


РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на методику испытаний
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	KOE/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ (37+-1 грд.С)	KOE/см ³	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	KOE/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Баракаева С.Р.


Лицо, ответственное за проведение исследований:  Емыкова Д.Н.

Конец протокола

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ


Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе



Кунов М.М.

МП

17 июля 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1908
от 17 июля 2021 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных водопроводов
Проба отобрана:	Баракаева С.Р.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1908
Дата и время отбора пробы:	15.07.2021 10:15:00
Дата и время доставки пробы:	15.07.2021 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям ; СанПин 1.2.3685-2021
Заказчик:	Администрация МО "Джерокайское сельское поселение"
Наименование и контактные данные заказчика:	Администрация МО "Джерокайское сельское поселение" РА, Шовгеновский район, а.Джерокай, ул.Краснооктябрьская,45
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод - МО "Джерокайское сельское поселение" а.Джерокай, ул. Краснооктябрьская, б/н водопроводный кран
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0
Условия транспортировки:	Сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Договорная № поручения 0 № договора 622
Дополнительная информация:	

Код пробы в ИЛЦ: 1908.15.1.21

Дата проведения исследований: с 15.07.2021 11:25:00 по 17.07.2021


РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ (37+1 грд.С)	КОЕ/см ³	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Баракаева С.Р.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  Емыкова Д.Н.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.